

SVGW
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle GAS
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 06-018-5/2 SVGW

Antragsteller: vonRoll hydro (suisse) ag, CH-4702 Oensingen

Hersteller: vonRoll hydro (suisse) ag, CH-4702 Oensingen

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Gas des SVGW, auf den Bericht Nr. 06-018-5 zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Produkt: Gas-Absperrarmaturen, weichdichtender Keilovalschieber (Hausanschluss-Schieber)

Stamm-Bezeichnung: VS 5000

Modelle/Typen:

5006	DN 20 - 50	PN 5	Schieber mit Innengewinde nach EN 10226-1
5442	DN 25 - 50	PN 5	Schieber mit PE 100-Spitzenden
5443	DN 25 - 50	PN 5	Schieber mit Innengewinde und PE-Spitzenden
5447	DN 50	PN 1	Schieber (Rp 2") mit PE-Stufenspitzen d 40 / 50 / 63

Prüfgrundlage: 97/23/EG, EN 13774 (07/03), DVGW VP 600, GW/TPG-TPW 101

Zertifizierungsgrundlage: Berichte des EBI, DE- Karlsruhe; SVGW- Bericht, Nr. 06-018-5 (02/06)

Gültigkeit: Verlängerung bis zum **28.02.2016**

Zertifiziert für:

- einen Betriebsdruck von 5 bar bzw. 1 bar (Typ 5447)
- Erdgas, Propan/Luft, Butan/Luft und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis +60°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW- Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kap. 5.3).



SCESp 025

akkreditiert nach:
SN EN 45011

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Leiter/Sachbearbeiter
Zertifizierungsstelle:

Stellvertreter
Zertifizierungsstelle:

Javier Fernandez

Franco Crescini

Zürich, 04.03.2011