



**CERTIFICAT N° 0003 - 4246**

Demande de certification: vonRoll hydro (suisse) ag, von Roll-Strasse 24, CH- 4702 Oensingen  
du: 14.01.2000

Sur la base du règlement d'essais et de certification de la Station d'Essais Eau (W/TPW 101) la  
SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Hydrantes  
Désignation: Borne-Hydrante fig. 5700 hy+  
Types: Partie supérieure fig. 5701 zinguée sans logger, partie supérieure fig. 5702  
zinguée avec logger, partie supérieure fig. 5705 duplex sans logger, partie  
supérieure fig. 5706 duplex avec logger, partie inférieure télescopique Vario@  
fig. 5347  
DN: 100 PN: 16 tmax. = 25 °C

Normes de certification: SSIGE W/TPW 147 (11/08), EN 14384

Validité: 31.07.2015

Le commettant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été examinés et certifiés par  
la SSIGE et à y apposer la marque de conformité de la SSIGE (Publication dans la liste des certifications  
eau).

Remarques / Conditions: -

Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux

Zurich, le 29.08.2011

Direction

Organisme de certification eau