

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 03-117-5 SVGW

Antragsteller/Hersteller: vonRoll hydro (suisse) ag, CH-4702 Oensingen

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Gas des SVGW sowie auf den Bericht Nr. 03-117-5 Beg. zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Produkt:	Schieber: Gas-Keilovalschieber			
Stamm-Bezeichnung:	VS 5000			
Modelle/Typen:	5051	DN 80 - 300	PN 1/5*	beidseitig mit Steckmuffen
	5055	DN 80 - 200	PN 1/5*	Steckmuffe / Guss-Spitzende
	5300	DN 80 - 200	PN 1/5*	beidseitig Guss-Spitzende
	5459	DN 80 - 300	PN 1/5*	Steckmuffe / Flansch
				* PN 5 nur mit Schubsicherung

Prüfgrundlage: 97/23/EG (05/97), EN 13774 (07/03)

Zertifizierungsgrundlage: Bericht, AZ: 08/231/4313/888 (12/08) des EBI, DE-Karlsruhe;
Bericht, Nr. 0403-4805 (03/04) der Zert.-stelle Wasser des SVGW, CH-Zürich

Gültigkeit: Verlängerung bis zum **30.06.2019**

Zertifiziert für:

- einen Betriebsdruck von max. 1 bzw. 5 bar für Gasinstallationen im Gebäude
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis +60°C
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 5.3).



akkreditiert nach:
SN EN 45011

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Nesimi Öner
Stv. Leiter

Zürich, 23.01.2015