



Zertifikat Nr.: 0607-5096

Antragsteller: vR production (suisse) ag, von Roll-Strasse 24, CH- 4702 Oensingen

vom: 07.06.2006

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Hydranten

Bezeichnung: Hydrant HYTEC

Typen: 5601, 5602

DN: 100 PN: 16 tmax= 25°C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW147 (01/16) EN 14384 (2005)

Gültigkeit: 31.01.2022

Bemerkungen / Auflagen:

-

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter

Rubrik: Hydranten
Bezeichnung: Hydrant HYTEC

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
5601	100	16	25				-	
5602	100	16	25				-	