

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Certificat de Conformité**MPA NRW- 11 7417-1**

(Version: 09)

Par le présent document, nous certifions que les produits de construction:

**tuyaux en fonte ductile selon pour canalisations d'assainissement selon EN 598
DN 80 à DN 700 en type:****Tuyau GEOPUR** à emboîture automatique avec revêtement intérieur en PUR (polyuréthane)
et revêtement extérieur en zinc et bitume

Les tuyaux ont une double chambre DN 80 – 500 et simple chambre DN 600-700 et peuvent être verrouillés. Le montage de la bague de joint type vonRollhydrotight seule assure l'étanchéité de l'emboîtement uniquement et non pas le verrouillage. Le montage d'une bague de verrouillage intérieure ou extérieure supplémentaire assure un emboîtement verrouillé.

de l'entreprise:

vonRoll hydro (suisse) ag

Von Roll-Str. 24, CH-4702 Oensingen

pour le fabricant:

vR production (choindez) sa

Choindez 33, CH-2830 Courrendlin


selon le rapport de l'audit de MPA NRW no. **11 7417 12-01** correspondant au programme de certification «**Certification et surveillance des tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile pour canalisations d'eau, pour l'assainissement et pour canalisations de gaz selon DIN EN 545, DIN EN 598 et DIN EN 969**» de MPA NRW et en conformité avec les exigences de la norme:

EN 598:2009

Le rapport d'évaluation fait partie du certificat.

Ce certificat est viable jusqu'au 01.12.2018.

Dortmund, 30.11.2015

Dipl.-Ing. Schönfeld
InspecteurDipl.-Ing. Gödecker
Directeur du service de certification par délégation

Ce certificat se compose de 1 page.

Ce certificat remplace le certificat no. 11 7417-1, Version 08
en date du 31.11.2015.

L'original de ce document a été établi en allemand.

Le texte allemand est déterminant en cas de doute.

This document is a duplicate. Solely the duly signed and stamped document is legally binding.