



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-7801BS5031

Registriernummer
registration number

| | |
|---|---|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | vonRoll hydro (deutschland) gmbh Armaturenstraße 4, D-17291 Prenzlau |
| Vertreiber <i>distributor</i> | vonRoll hydro (deutschland) gmbh Armaturenstraße 4, D-17291 Prenzlau |
| Produktart <i>product category</i> | Guss- und Stahlrohre für Trinkwasserversorgung: Rohre aus duktilem Gusseisen (7801) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Rohre aus duktilem Gusseisen mit Muffenanschluss mit und ohne Schubsicherung |
| Modell <i>model</i> | ducpur®; ecopur® |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Kontrollprüfung Labor: 11 7455 17-01 vom 06.06.2017 (MPG) Ergänzungsprüfung: 0403-4805 vom 07.08.2015 (SVG) Baumusterprüfung: 11 7416 07 vom 30.11.2007 (MPG) UBA-Leitlinie: K-259481-15-Ko vom 21.07.2015 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-2559940-15-SI-to vom 04.08.2015 (WHY) KTW-Prüfung: K-227441-13-Sf/sf vom 14.03.2013 (WHY) |
| Prüfgrundlagen <i>test basis</i> | DVGW GW 337-P (01.09.2010) DIN EN 545 (01.09.2011) DVGW W 348 (01.09.2004) UBA BESCH-LL (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007) |
| Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i> | 07.12.2022 / 17-0523-WNV |

70028-04-A-DE

14.12.2017 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Typ <i>type</i> | Technische Daten <i>technical data</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| ducpur®; ecopur® | Fertigungsgruppe: DN 80 bis DN 700 | |

| Ausführungsvariante <i>type variation</i> | Erläuterungen <i>explanations</i> |
|---|---|
| ducpur® | Innenbeschichtung: PUR; Außenbeschichtung: Zink mit Bitumen |
| ecopur® | Innenbeschichtung: PUR; Außenbeschichtung: PUR |

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe

certified components

| Registr.-Nr. <i>registration no.</i> | Bauteil (Produktart) <i>component</i> | Modell/Typ <i>model/type</i> | Hersteller <i>manufacturer</i> |
|--|--|--|--|
| DW-5114BQ0382 | Dichtung für Muffenverbindungen in Rohrleitungen | Tyton/Tyton | WOCO IPS GmbH |

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Versionen mit Schubsicherung:

Fig. 2805 (ausenliegend) für DN 400 - DN 700 (PN 25)

Fig. 2806 (ausenliegend) für DN 80 - DN 300 (PN 40), DN 350 (PN 25), DN 400 (PN 16), DN 500 - DN 600 (PN 10)

Fig. 2807A (innenliegend) für DN 80 - DN 200 (PN 40), DN 250 - DN 300 (PN 25), DN 350 - DN 400 (PN 16),
DN 500 (PN 10)

Fig. 2807B (innenliegend) für DN 80 - DN 200 (PN 25), DN 250 - DN 300 (PN 16)